



Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento

SV: Salida Vertical



SH: Salida Horizontal



Modelos: A4 700 SH/SV M

PRODUCTOS DE ESKABE S.A.



INSTITUTO DEL GAS ARGENTINO



Modelo Aprobado

INDUSTRIA ARGENTINA



ESKABE S.A.

ISO 9001:2015 IRAM-RI 9000-365

eskabe

eskabe
A C Q U A P I Ú

**oro
azul**

Desde 1950, somos especialistas en desarrollar y producir equipos que hacen de tu casa un lugar más cálido, más cómodo, y más práctico. Productos nobles, seguros, que están ahí cuando vos los necesitás.

Ya sean calefactores a gas, termocalderas, termogeneradores de agua caliente, calefones o cocinas, nuestra gente despliega la capacidad innovadora y el servicio que han transformado a nuestras marcas en símbolos de los hogares argentinos.

Combinando un estilizado diseño con la certificación de estándares internacionales de calidad, estamos dedicados a lo que más nos gusta hacer: que no veas la hora de llegar a casa.



Estimado/a cliente:

Gracias por elegir un producto de ESKABE S.A. Para obtener los máximos beneficios de su nuevo Termogenerador EskabeAcquapiú le recomendamos leer con detenimiento este manual. En su diseño, se ha tenido en cuenta la necesidad de contar con un termotanque que, no obstante su **alta potencia**, pueda utilizar **conductos de chimenea de 4 pulgadas** (102 mm) existentes en departamentos de propiedad horizontal y en casas (previstos para un calefón).

IMPORTANTE

Conserve este manual, ya que contiene el Certificado de Garantía y los datos del Instalador Matriculado que realizó la instalación del artefacto (ver cuadro "Datos del Instalador" de la página 2), elementos que, conjuntamente con la Factura de Compra, le serán requeridos por el Servicio Técnico Oficial Eskabe ante cualquier intervención que se tenga que realizar durante el período de validez de la garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

OPCIONES DE MODELOS

SH - Con Salida Horizontal a la chimenea de 4 pulgadas. Especialmente apto para colgar por encima de una mesada.

SV - Con Salida Vertical a la chimenea de 4 pulgadas. Para instalar apoyado sobre el piso o para colgar.

MÁXIMA PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE

En el nuevo Termogenerador EskabeAcquapiú, encontrará el resultado final de investigaciones y desarrollo tecnológico, aplicados a este innovador equipo que le brindará agua caliente continuamente y en abundancia por muchos años.

Eskabe ha desarrollado este verdadero generador de agua caliente (U.S Patent N° 6.055.944) con la finalidad de obtener un artefacto que provea una cantidad de agua caliente imposible de lograr con los termotanques tradicionales cuando se hacen extracciones de agua durante un tiempo prolongado.

MÁXIMA SEGURIDAD

El Termogenerador EskabeAcquapiú cuenta con 3 dispositivos de seguridad:

1 - Válvula de Seguridad

La válvula de seguridad a termocupla cierra totalmente el paso de gas al artefacto, si, por alguna circunstancia, se apaga el piloto.

2 - MonoxiProtector®

Este dispositivo adicional de seguridad evita el ingreso de gases quemados al ambiente, ante posibles deficiencias de tiraje de la chimenea de la vivienda. El dispositivo asegura que si, por cualquier circunstancia, hay un defecto en el tiraje de la chimenea, no se produzcan acumulaciones peligrosas de gases quemados (monóxido de carbono) en el ambiente.

3 - Válvula de Alivio

Evita que se produzcan presiones anormales en el interior del tanque.

SISTEMA MULTIGÁS

Este termotanque está preparado para funcionar con Gas Natural. Si desea hacerlo funcionar con Gas Licuado, cuenta con un kit para realizar la conversión.

Dicha conversión puede ser realizada por el gasista matriculado que instale el termotanque remitiéndose a las instrucciones que se dan en este manual y en el kit adjunto o al Servicio Técnico.

ADVERTENCIAS

La instalación deberá efectuarse por un instalador matriculado y en un todo de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas.

IMPORTANTE

Para que la Garantía sea efectiva, se deben asentar los datos completos del Instalador Matriculado en el cuadro siguiente.

DATOS DEL INSTALADOR

Nombre y apellido:

Número de matrícula:

Fecha en que se realizó la instalación: /..... /.....

Potencia Nominal: Gas Natural 19.000 Kcal/h
Gas Licuado 17.500 Kcal/h

Atención:

Este artefacto no podrá ser instalado en espacios para cocinar de ambientes únicos de departamentos u oficinas.

CONDUCTO SALIDA DE GASES DE Ø 102 mm (4")

ATENCIÓN

- . Este artefacto debe ser instalado con conductos para la evacuación de gases de la combustión de Ø 102 mm (4").
- . Su instalación debe ser realizada por un instalador matriculado.
- . Si se destina a REEMPLAZAR a otro artefacto INSTALADO, verifique previamente su COMPATIBILIDAD con el sistema de VENTILACION EXISTENTE.
- . El cumplimiento de estas indicaciones y un periódico mantenimiento, evitarán RIESGOS PARA LA VIDA de los ocupantes de vivienda.

- El MonoxiProtector® es un elemento de seguridad y, como tal, no debe ser puesto fuera de servicio bajo ninguna circunstancia. En el caso que se produzcan apagados del termostato por la actuación del MonoxiProtector®, se debe inmediatamente solicitar la asistencia de un Instalador Matriculado para que verifique y corrija la causa de la deficiencia en el tiraje de la chimenea, que hace que este dispositivo de seguridad apague el artefacto. Es de destacar que esta situación no está cubierta por la garantía, ya que no se trata de un desperfecto del artefacto, sino que, por el contrario, el dispositivo está actuando correctamente y, con su intervención, está dando un aviso de que existe una anomalía en la chimenea que pone en serio riesgo la seguridad.

- Exija que las conexiones de entrada y salida de agua se realicen con caños y accesorios de 3/4" y también que la conexión de entrada de gas se haga con caños de 1/2". NO DEBEN UTILIZARSE CAÑOS DE MENOR DIÁMETRO.
- Cerciórese que los conductos de evacuación de gases sean de 4", llevados a los 4 vientos y sin tramos horizontales.
- El artefacto puede instalarse tanto apoyado en el piso como colgado de una pared. Para este último caso, se recomienda utilizar las ménsulas especiales para colgar termotanques de la pared y que pueden adquirirse en los comercios que venden artículos sanitarios.
- Compruebe que el ambiente en el que se va a instalar el artefacto cuente con las rejillas de ventilación permanente al exterior reglamentarias y que no se encuentren obstruidas.
- **IMPORTANTE:** Si en la instalación de agua de la vivienda existe una bomba presurizadora, es muy probable que tenga una válvula de retención para impedir que el agua a presión retroceda hacia el tanque de agua domiciliario, cuando no se realiza ninguna extracción de agua. Pero en ese caso, también impedirá que el agua del Termogenerador pueda expandirse al elevarse su temperatura, lo que hará que la presión en todo el circuito de agua caliente aumente. Si la presión llega a ser demasiado elevada, la válvula de alivio, que para seguridad tiene el Termogenerador, se abrirá y se producirá un indeseable y frecuente goteo. Para evitar esto, se debe instalar un **tanque de expansión para agua sanitaria de no menos de 2,5 litros** de capacidad en una derivación de la cañería ubicada entre la llave de paso y la entrada de agua del Termogenerador.
- De existir una bomba presurizadora, se debe tener en cuenta que los caudales de agua que pueda suministrar deben guardar relación con la capacidad de calentamiento que tiene el Termogenerador . Por ejemplo, si se piensa mezclar agua caliente con fría para obtener una temperatura de la mezcla de 40°C y la temperatura del agua fría es de 10°C, el caudal de la mezcla no debería exceder los 7,5 litros/min para obtener una ilimitada provisión de agua caliente.
- Para que la Garantía sea efectiva, deben respetarse todas las instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento dadas en este manual.
- Este equipo cuenta con un dispositivo de seguridad que actúa ante un eventual sobrecalentamiento del agua produciendo un firme bloqueo del pasaje de gas al equipo apagándolo completamente. Sólo luego de transcurrido algunos minutos podrá reencenderlo.

PARA EL USUARIO

IMPORTANTE

REGULACIÓN DE TEMPERATURA:

La temperatura del agua caliente almacenada en el termostato puede seleccionarse a través del dial de regulación del termostato entre un mínimo de aproximadamente 35 °C y un máximo de aproximadamente 70 °C. Las posiciones intermedias proveen temperaturas proporcionalmente intermedias.

A los efectos de elegir la temperatura a que va a regular el agua contenida en su termostato son de utilidad las siguientes consideraciones:

- Temperaturas más bajas resultan en menores pérdidas de energía por mantenimiento del calor (o sea: menor consumo de energía) y menores riesgos de escaldaduras o quemaduras.
- Temperaturas más altas resultan en mayor disponibilidad de agua caliente por mezcla con agua fría y menores riesgos de contaminación del agua con Legionella.


NOTA: La Legionella es una bacteria que puede estar contenida en el agua corriente y que prolifera en ambientes entre 30 °C y 45 °C y resiste a los antisépticos habituales (cloro) pero que muere por encima de los 60 °C. Afortunadamente la Legionella no es frecuente en nuestra región. No obstante, a los efectos de prevenir su aparición se recomienda elevar la temperatura del agua caliente una vez al mes hasta el máximo, y mantenerla allí de dos a tres horas. Esta corta exposición a altas temperaturas será suficiente para eliminar el riesgo de proliferación de la bacteria.

ENCENDIDO

- Abra la llave de paso de gas.
- Gire la perilla del termostato desde la posición CERRADO ● hasta PILOTO 🔥.
- Manteniendo presionado el pulsador superior, accione el botón del encendido piezoeléctrico.
- Una vez encendido el piloto, mantenga presionado el pulsador superior unos 20 segundos, luego suéltelo y verifique que el piloto permanece encendido.
- Gire la perilla del termostato hasta la graduación de temperatura deseada. La temperatura máxima recomendada corresponde a la penúltima marca de la escala.
- Para apagar totalmente, gire la perilla del termostato hasta la posición CERRADO ● y cierre la llave de paso de gas.

PARA EL INSTALADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Volumen de tanque	40 litros	
Potencia nominal	GN= 19.000 Kcal/h (22,1 kw)	GL= 17.500 Kcal/h (20,4 kw)
Presión de entrada de gas	GN= 180 mm c.a.	GL= 280 mm c.a.
Recuperación (Caudal de agua caliente con salto termico de 20°C)	GN= 680 l/h	GL= 656 l/h
Diámetro inyector quemador (mm)	GN= 1,10	GL= 0.70
Diámetro inyector piloto (N°)	GN= 37	GL= 23
A- Altura gabinete (incluido interceptor)	SV: 0,93 m	SH: 0,96 m
B- Altura a la conexión de agua	0,82 m	
C- Altura a la conexión de gas	0,52 m	
D- Conexión de conducto de tiraje	4" (102 mm)	
E- Distancia entre ambas conexiones de agua	0,32 m	
F- Diámetro gabinete	0,45 m	
Peso total vacío (sin embalaje)	SV: 37,8 Kg	SH: 38,4 Kg
Conexiones de entrada y salida de agua	3/4"	
Conexiones de entrada de gas	1/2"	
Presión máxima de entrada de agua	45 m c.a. (4,5 bar)	

UBICACIÓN

Deben seguirse las disposiciones de ENARGAS que rigen para calentadores de agua por acumulación y artefactos de más de 10.000 Kcal/h.

El artefacto puede instalarse tanto apoyado en el piso como colgado de una pared.

CONEXIONES DE AGUA

- La entrada de agua del artefacto está a la derecha (mirando desde el frente) y cuenta con un tubo de polipropileno en su interior. Si se encuentra con una instalación existente, en la cual el agua fría está a la izquierda, podrá hacer el ingreso de agua por ese lado, teniendo la precaución de cambiar de posición el mencionado tubo de polipropileno.
- Las conexiones de entrada y salida de agua deben hacerse con caños y accesorios de 3/4". NO DEBEN UTILIZARSE CAÑOS DE MENOR DIÁMETRO.
- La llave de paso a la entrada del artefacto debe ser del tipo esclusa o esférica.
- Es recomendable hacer una "trampa de calor" a la entrada de agua fría y a la salida del agua caliente dirigiendo la cañería hacia abajo, como mínimo, unos 15 cm.
- La válvula de alivio provista con el artefacto debe ser colocada en la cañería de entrada del agua fría, pero un poco retirada del artefacto. Esta válvula sale regulada de fábrica y por ningún motivo debe alterarse su calibración. **Si se comprobara que dicha calibración ha sido alterada, la garantía pierde su validez.**
- Para evitar la eventual corrosión del tanque, que se pudiera producir por corrientes eléctricas parásitas (que suelen circular por las cañerías metálicas de agua), se debe intercalar por lo menos algún accesorio de polipropileno (un codo o un niple), tanto en la conexión de entrada como en la de salida de agua, de modo que el artefacto quede eléctricamente aislado del resto de la instalación. La comprobación de que no se ha tomado esta precaución, deja sin efecto la garantía que cubre al tanque.


CONEXIÓN DE GAS

La conexión de gas hasta la entrada en el lateral izquierdo de la válvula termostática debe realizarse con cañería de 1/2". NO DEBEN UTILIZARSE CAÑOS DE MENOR DIÁMETRO.

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN (CHIMENEA) PARA EL MODELO A4 700 SV M


- Antes de colocar el interceptor de contracorrientes, verifique que los deflectores estén colocados dentro de los 4 tubos intercambiadores de calor.
- Estando el interceptor en su posición, conecte los conductos de evacuación de gases de 4" (102 mm) de diámetro al cuello del interceptor. NO UTILICE CONDUCTOS DE MENOR DIÁMETRO.
- Evite hacer tramos horizontales o codos a 90°. Cuando tenga que hacer desvíos con estos conductos, utilice curvas a 45° (ver figuras en página siguiente).
- Siempre lleve la CHIMENEA A LOS CUATRO VIENTOS, recuerde que este es un artefacto de más de 10.000 Kcal/h.
- Remate la chimenea con un sombrerete autorizado por ENARGAS.

INCORRECTO




El sombrero no está llevado los cuatro vientos. (No sobrepasa a la parte mas alta de la edificación).


CORRECTO




El sombrero sobrepasa como mínimo 30 cm. a la parte más alta de la edificación.




En un edificio de departamentos, los conductos no son llevados a los cuatro vientos.



En un edificio de departamentos, los conductos son llevados individualmente, a través de un ducto de ventilación a los cuatro vientos.



Cambio de dirección con un tramo horizontal.



Cambio de dirección con curvas a 45° como mínimo.


INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN DEL MODELO A4 700 SH M (CON SALIDA HORIZONTAL)

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN (CHIMENEA)

El modelo **A4 700 SH M** (con **Salida Horizontal** hacia la chimenea) es **especialmente indicado para instalarlo colgado de una pared en departamentos de propiedad horizontal, generalmente para reemplazar a un calefón**. En ese caso, se deberá utilizar el conducto de evacuación de gases (chimenea) existente, por lo que este modelo permite su ubicación en el lugar en que se encontraba el calefón (frecuentemente por encima de una mesada).

Es importante notar que este modelo permite conectar la salida de gases del artefacto directamente con un conducto horizontal de 4" (102 mm) y una **longitud máxima de 300 mm**, para luego seguir con un codo y un conducto vertical que se lleva hasta los 4 vientos (ver figura).


Remate la chimenea con un sombrerete autorizado por ENARGAS.



MONTAJE SOBRE LA PARED Y CONEXIÓN A LA CHIMENEA

A modo de ejemplo, se dan a continuación los pasos a seguir para colgar el **A4 700 SH M** en una pared y hacer que la altura de su salida de gases horizontal coincida con la altura en que se encuentra el conducto de la chimenea ya existente en la parte superior de la pared (ver figura):

1. Utilice un conjunto compuesto por un soporte para ubicar en la parte inferior (en el que posteriormente se insertará la pata posterior del artefacto) y por 2 ménsulas regulables que sujetarán al artefacto desde la entrada y la salida de agua que se hallan en la parte superior. El conjunto de soporte y ménsulas puede ser adquirido en cualquier comercio de artículos sanitarios.
2. Mida con exactitud la altura **A = 828 mm** desde la **parte inferior del conducto** de la chimenea existente hasta donde quedará apoyado el termotanque sobre el soporte inferior.
3. Ubique el soporte inferior haciendo coincidir su cara horizontal con la altura A antes medida. Marque en la pared la ubicación de los orificios previstos para sujetar el soporte.






4. Perfore la pared, inserte los tarugos y amure el soporte con los tornillos.
5. Desde la cara horizontal del soporte interior, mida la altura **B = 795 mm** y marque una línea horizontal a esa altura. Trace una línea vertical desde el centro del conducto de la chimenea existente hasta la línea horizontal antes trazada. Desde el punto de intersección de la línea vertical con la horizontal, mida la distancia **C = 159 mm** hacia ambos lados y marque donde se ubicarán **los centros** de las ménsulas.
6. Ubique las ménsulas haciendo coincidir sus centros con las marcas antes realizadas y marque en la pared la posición de los orificios previstos para sujetarlas.
7. Perfore la pared, inserte los tarugos y amure las ménsulas con los tornillos.
8. Enrosque con sellador **un niple de 3/4" x 10 cm de longitud** en la cupla de entrada de agua del termotanque y otro en la de salida.
9. Cuelgue el termotanque haciendo que su pata trasera se inserte en el orificio del soporte y haga que los niples de 3/4" se inserten en el orificio la parte regulable de cada ménsula.
10. Regule las ménsulas para que el termotanque quede paralelo a la pared y ajuste las tuercas correspondientes.
11. Tome el sombrero interceptor de contracorrientes (que se provee en una caja por separado), ubíquelo en la parte superior enganchándolo primero en las 2 uñas traseras de la tapa del gabinete y luego fíjelo en posición con los 2 tornillos provistos. Mida la distancia que queda entre el fondo del cuello de 4" del sombrero hasta el conducto de la chimenea existente. Con dicha medida podrá determinar con qué longitud deberá cortar un tramo de caño de chapa galvanizada de 4" para completar la conexión.
12. Una vez cortado el caño, desenrosque los tornillos de fijación del sombrero y deslícelo hacia adelante para poder acoplarle el tramo de caño de 4". Luego, vuelva a enganchar el sombrero en las 2 uñas traseras y fíjelo en posición con los 2 tornillos.
13. Si lo desea, puede retirar las 2 patas delanteras. Para esto, **desenrosque primero el tornillo de una sola de ellas, retire la pata y vuelva a ajustar el tornillo.** Luego, repita el procedimiento con la segunda pata.

CONEXIONES DE AGUA Y GAS

En las figuras de la página siguiente se muestra un ejemplo de las conexiones de agua y de gas del modelo A4 700 SH M para el caso de reemplazar un calefón.

Como se podrá observar, se trata de llevar los caños de agua entre las ménsulas y el gabinete para hacerlos menos visibles.




1	Unión doble 1/2"	6	Niple 3/4", longitud 10 cm
2	Caño 1/2"	7	Válvula de alivio
3	Unión doble 3/4"	8	Tee 3/4"
4	Caño 3/4"	9	Caño flexible 3/4"
5	Ménsula regulable		


CONVERSIÓN DE GAS NATURAL A GAS LICUADO

Instrucciones de Conversión

- Retire el Regulador de Presión (1) ubicado a la izquierda del termostato y enrosque en su lugar el buje de reducción H1/2"- M3/8" que se provee en el kit.
- Retire el Panel Frontal (2), quitando 4 tornillos.
- Retire la Tapa de la Cámara de Combustión (3) quitando 2 tornillos.
- Retire el Conjunto Piloto (4), quitando 2 tornillos que lo sujetan al conjunto de quemadores. Desconectando el Caño de Aluminio, la Termocupla desde el termostato y cable encendido.
- Desconecte el caño de alimentación al barral del quemador, del caño de bajada desde el termostato (obsérvese que esta conexión cuenta con un O-ring).
- Retire el conjunto de quemadores (5), desenganchándolo de los soportes traseros. Para ello, gírelo 90° hacia la derecha y extraiga el conjunto levantando el lado derecho para que pase por la abertura, en diagonal.
- Retire los 4 tornillos que fijan el barral al conjunto de quemadores.



- Retire el inyector del piloto (6), y reemplácelo por el Inyector Piloto **GL N° 23**.
- Retire los doce inyectores Quemador (7) con sus arandelas-sello del barral y reemplácelos por los Inyectores Quemador **GL N° 070** y utilice las arandelas-sello provistas.
- Rearme el quemador y colóquelo en los correspondientes soportes dentro de la cámara de combustión y fíjelo al caño de bajada de gas del termostato. Asegúrese de que esté colocado el O-ring correspondiente.
- Fije el conjunto piloto al quemador y reconecte el caño de aluminio, la termocupla y el cable encendido.
- Verifique que no existan pérdidas de gas en todas las conexiones, usando agua jabonosa.
- Coloque la tapa de la cámara y el panel frontal, con sus correspondientes tornillos.
- En el autoadhesivo adjunto "Convertido a GAS LICUADO", asiente su nombre y apellido, su número de Gasista Matriculado y la fecha en que se realiza la conversión. Luego, pegue dicho autoadhesivo en el frente del termostato, por encima de la placa de marcado.



Importante:

Esta operación deberá ser realizada por un GASISTA MATRICULADO y su costo no está cubierto por la Garantía.

IMPORTANTE

Todo trabajo de mantenimiento no está cubierto por la garantía y su costo corre por cuenta del Usuario.

INDICACIONES GENERALES:

- Una vez por mes, se deberán extraer unos 20 litros de agua por el grifo de purga para evitar la acumulación de lodos o depósitos de sarro en el fondo.
- El artefacto está provisto de un ánodo de magnesio (de 20,8 mm de diámetro por 480 mm de longitud neta) para prevenir la corrosión catódica y prolongar la vida útil del tanque. Dicho ánodo se va consumiendo progresivamente con el tiempo para proteger el tanque, minimizando o eliminando su corrosión. Por tal motivo, **para mantener la validez de la Garantía, deberá ser revisado por lo menos una vez al año por el SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESKABE** (ver listado adjunto a este manual) y reemplazado, de ser necesario, cuando se compruebe que el alma central de acero del ánodo queda expuesta en cualquiera de los dos extremos del ánodo en una longitud mayor de 12 cm o cuando en gran parte de su longitud el diámetro del ánodo es menor de 10 mm, corriendo a cargo del usuario el costo de materiales y mano de obra.
- Importante: Si por cualquier circunstancia se tiene que cerrar la llave de paso de agua fría (la individual del artefacto o la general de la vivienda), debe apagarse previamente el artefacto.
- La válvula de alivio debe controlarse por lo menos una vez al año para asegurarse que no haya depósitos de sarro en su asiento de goma que puedan alterar su normal funcionamiento
- Si por algún motivo, se debe retirar la tapa de acceso a la cámara de combustión, asegúrese de que luego quede colocada nuevamente y fijada con los 2 tornillos.
- Para la limpieza del gabinete utilice un paño con agua jabonosa. No use detergentes abrasivos ni solventes.

SISTEMA MONOXIPROTECTOR®

Por lo menos una vez al año hacer un control del funcionamiento del Sistema MonoxiProtector®.

Para ello proceda así:

- Desconecte totalmente el conducto de chimenea del cuello del sombrero interceptor de contracorrientes.
- Tape totalmente dicho cuello con un trozo de chapa metálica.
- Encienda el termotanque, lleve el selector de temperatura a la posición máxima y haga circular agua mientras realiza la prueba.
- El termotanque debe apagarse totalmente antes de transcurridos 3 minutos. De no ser así, deberá reemplazarse el sensor del Sistema MonoxiProtector®.
- Para realizar dicho reemplazo, recurra al SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE ESKABE.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A4 700 SH/SV M

Valores Gas Natural

Energía Artefacto a gas	
Fabricante / Importador	ESKABE S.A.
MARCA:	ESKABE
MODELO:	A4 700 SH/SV M
TIPO DE GAS:	Natural
Termotanque	
Más eficiente	
A	
B	
C	
D	
Menos eficiente	
E	
Capacidad del tanque (l)	40
Consumo máximo (kcal/h)	19.000
Consumo medio en condiciones normalizadas (m ³ /año)	714
El consumo real depende de las condiciones de utilización del artefacto y las condiciones de localización	
NAG 314	

Valores Gas Licuado

Energía Artefacto a gas	
Fabricante / Importador	ESKABE S.A.
MARCA:	ESKABE
MODELO:	A4 700 SH/SV M
TIPO DE GAS:	Licuado
Termotanque	
Más eficiente	
A	
B	
C	
D	
Menos eficiente	
E	
Capacidad del tanque (l)	40
Consumo máximo (kcal/h)	17.500
Consumo medio en condiciones normalizadas (kg/año)	532
El consumo real depende de las condiciones de utilización del artefacto y las condiciones de localización	
NAG 314	

ESKABE S. A.

Certificado de Garantía

En su carácter de fabricante, **Eskabe S.A.**, empresa con domicilio en Dr. Nicolás Repetto 1545, C.A. de Buenos Aires, garantiza por el término de **3 años** a partir de la fecha de compra que consta en la factura otorgada por el comercio donde se efectuó la misma, al artefacto adquirido y a todos los elementos que, según nuestro examen técnico, hubiesen resultado imperfectos, así como también, el cambio del artefacto completo cuando resultare inutilizado por la influencia de las piezas o elementos defectuosos.

Todas las especificaciones técnicas y/o condiciones de instalación, uso y mantenimiento del artefacto se encuentran debidamente detalladas en el "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento" que se entrega junto con la presente Garantía y que forma parte integrante de la misma.

Para la validez de la presente Garantía, es imprescindible la presentación de la **Factura de Compra** y los **Datos del Instalador** completos (registrados en la página 2 del "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento") del gasista matriculado que realizó la instalación.

Esta Garantía sólo es válida dentro del territorio de la República Argentina

Toda intervención del Servicio Técnico Oficial Eskabe, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de esta Garantía, que no fuera motivada por falla o defecto alguno cubierto por este Certificado de Garantía, deberá ser abonada indefectiblemente por el interesado.

Esta GARANTÍA caducará en forma total, automática y definitiva cuando:

- El artefacto o alguna de sus piezas hayan sido cambiadas, reparadas o intentadas reparar, por personas ajenas a nuestra empresa.
- Se hayan modificado los diámetros de los orificios de los inyectores o la presión de alimentación de gas a los quemadores o utilizado combustibles distintos a los especificados para cada artefacto.
- Se presenten alteraciones en el gabinete o cualquier otra pieza o elemento componente del artefacto, producidas por excesos de temperatura provocadas por presiones de gas excesivas o una instalación incorrecta.
- El artefacto haya sido utilizado para otros fines que no sean el específico para el cual fue diseñado.
- El artefacto no haya sido instalado por un instalador matriculado y en un todo de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones y normas Mínimas para Ejecución de Instalaciones domiciliarias de Gas.
- Si no se han realizado las operaciones de mantenimiento periódico y la revisión anual del ánodo de magnesio por el SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESKABE, según lo indicado en la sección MANTENIMIENTO..

Esta GARANTÍA se interrumpe provisionalmente en caso que:

- Se comprobare que el artefacto se encuentra instalado defectuosamente, aun cuando la instalación haya sido realizada por un gasista matriculado, contrariando las instrucciones dadas en el "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento" o Normas y/o Disposiciones vigentes.
- Se comprobare que existe presión inadecuada en el sistema de alimentación de gas siendo la presión nominal para gas licuado de 280 mm c.a., tolerándose una mínima de 210 mm c.a. y una máxima de 330 mm c.a., en tanto que, para gas natural, la presión nominal es de 180 mm.c.a. y las presiones mínimas y máximas aplicables serán de 160 y 200 mm c.a. respectivamente.

(Corte aquí)



CONSERVAR Y ENTREGAR ESTE TALÓN AL SERVICIO TÉCNICO

Sr. Service Eskabe: una vez realizado el Servicio Técnico en garantía, complete este talón, adjúntelo a la orden de visita y remítalo a Eskabe SA. Únicamente con este comprobante se acreditará el Servicio Técnico realizado.

Nombre y apellido del cliente

Teléfono

Dirección

Localidad

Provincia

Código Postal

Modelo del equipo

Año de fabricación

N° de serie

Servicio Técnico

Fecha del Servicio Técnico

- d) Las causas enumeradas anteriormente pueden poner en peligro la integridad de las personas o producir daños a los bienes materiales, por lo tanto se interrumpirá la Garantía del artefacto hasta que el usuario soluciones las anomalías detectadas. Una vez solucionada la anomalía que causó la suspensión de la Garantía, ésta volverá a tener vigencia hasta el cumplimiento del período garantizado, dejándose expresamente aclarado que, en ningún caso, se adicionará el tiempo en que la Garantía estuvo suspendida al plazo original de 3 años a contarse desde la fecha de compra del artefacto. La garantía caducará automática y definitivamente en caso que la anomalía generadora de la suspensión permaneciera sin solución al cumplirse los 3 años garantizados a contarse desde la compra del artefacto.

TENER PRESENTE QUE: Con referencia al amparo que ofrece la presente Garantía, se deja expresamente aclarado que es exclusiva decisión de Eskabe efectuar la reparación o reposición de los elementos defectuosos en el lugar donde se encuentre instalado el artefacto o en nuestras instalaciones del Servicio Técnico.

Esta Garantía queda limitada única y exclusivamente a lo aquí expresado, no estando autorizada persona física o jurídica alguna, cualquiera sea el carácter que invoque, a asumir en nombre o representación de Eskabe S.A. obligaciones de ninguna naturaleza relacionadas directa o indirectamente con la presente Garantía y/o con el producto adquirido.

Eskabe S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños directos o indirectos que pudiera sufrir el adquirente, el usuario o cualquier otro tercero como consecuencia de la incorrecta utilización o el uso del presente equipo en desobediencia a las instrucciones y condiciones de instalación, uso y mantenimiento detalladas en el Manual que se acompaña.

Esta Garantía no incluye:

- Los servicios de puesta en marcha del equipo y/o verificación de la instalación, ya que todo ello se encuentra completamente detallado en el Manual provisto con cada artefacto.
- La reparación de equipos que hayan sufrido abolladuras, rayaduras, etc. con posterioridad a la entrega de los mismos por parte de nuestra empresa.
- Trabajos de mantenimiento (limpieza de pilotos, quemadores, etc.)
- Todo trabajo o falla ocasionada por la formación de incrustaciones calcáreas ocasionadas por aguas duras.
- Las conversiones de un tipo de gas a otro.

SR. USUARIO RECUERDE QUE:

El Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento que se entrega con la presente Garantía forma parte integrante de la misma y que ambos documentos deben ser conservados para una correcta utilización y conservación del artefacto.

Ud. podrá conseguir repuestos originales de su producto Eskabe en el SERVICIO OFICIAL ESKABE de cada localidad, cuya lista se adjunta con el Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento provisto con su equipo.

En caso de requerir un servicio durante el periodo de Garantía de su equipo, dirijase al SERVICIO TÉCNICO OFICIAL más próximo a su domicilio, el cual le brindará el mismo en un plazo máximo de 15 días. En caso que la reparación así lo exigiese, el traslado de su equipo estará a cargo del SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESKABE.



(Corte aquí)



ACQUAPIÚ
E S K A B E



ESKABE S.A.

OFICINA COMERCIAL

Dr. Nicolás Repetto 1545
(C1416CL) C. A. de Buenos Aires
Tel.: (011) 4588-4200
Fax: (011) 4588-4218

SERVICIO TÉCNICO

Tel.: 0810-555-3752
E-mail: serviciotecnico@eskabe.com.ar

www.eskabe.com.ar

PLANTA INDUSTRIAL SAN MARTÍN

Calle 81 (ex Pilar) N° 1456
(B1650HQF) San Martín – Prov. de Bs. As.
Tel.: (011) 4713-5588
Fax: (011) 4713-1286

PLANTA INDUSTRIAL MAR DEL PLATA

Av. Monseñor Zabala (Ruta 2) N° 323
(B7606IFD) Mar del Plata – Prov. de Bs. As.
Tel.: (0223) 478-8914
Fax: (0223) 478-1487

(Corte aquí)



ISO 9001

ESKABE S.A., empresa con sistema de gestión de la calidad certificado según norma ISO 9001:2015 por IRAM RI 9000-365

ESKABE S.A.

ISO 9001:2015 IRAM-RI 9000-365



OFICINA COMERCIAL

Dr. Nicolás Repetto 1545
(C1416CLI) C. A. de Buenos Aires
Tel.: (011) 4588-4200
Fax: (011) 4588-4218

PLANTA INDUSTRIAL SAN MARTÍN

Calle 81 (ex Pilar) N° 1456
(B1650HQF) San Martín – Prov. de Bs. As.
Tel.: (011) 4713-5588
Fax: (011) 4713-1286

PLANTA INDUSTRIAL MAR DEL PLATA

Av. Monseñor Zabala (Ruta 2) N° 323
(B7606IFD) Mar del Plata – Prov. de Bs. As.
Tel.: (0223) 478-8914
Fax: (0223) 478-1487

SERVICIO TÉCNICO

Tel.: 0810-555-3752
E-mail: serviciotecnico@eskabe.com.ar

www.eskabe.com.ar

COD. MAT. 0219.03.73.G